



**LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
VÉTÉRINAIRE ET D' HYDROLOGIE**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
VESOUL**

**BUDGET REGIE EAU POTABLE
9 Rue des Casernes - BP 90445
70000 VESOUL**

**Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire organisé par l'Agence
Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté**

Unité de gestion	816	CAV			
Installation	070003328	RESEAU CHAMPDAMOY AVAL			
Point surveillance	835	VAIVRE ET MONTOILLE			
Commune prélèvement	VAIVRE ET MONTOILLE				
Destinataires	ARS DT 70 - COM COM				
Préleveur	LDVH	Date Prél	19/01/2026	Heure Prél	12:15
Référence commande	2026/001	Date Récept	19/01/2026	Heure Récep	13:50
Date début analyse	19/01/2026				

RAPPORT D'ESSAI HY264-0238

Analyse de Type A

Numéro d'échantillon: 04-13

Lieu exact prélèvement	29 B avenue du Lac
Eau	TRAITEE

MESURES SUR SITE réalisées par le préleveur

Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités	
				Code de santé publique	
				Limites	Références
# Prélèvement	FD T 90-520	GH			
Bioxyde de chlore	DPD	0.06	mg/L		
# Température	Détermination T°C v4	7.9	°C	/	25

Examen Bactériologique (Vesoul)

Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités	
				Code de santé publique	
				Limites	Références
# Microorganismes à 22°C (68h)	NF EN ISO 6222	<1	/mL	/	/
# Microorganismes à 36°C (44h)	NF EN ISO 6222	<1	/mL	/	/
# Spores anaérobies sulfito-réductrices	NF EN 26461-2	<1	/100 mL	/	0
# Coliformes	NF EN ISO 9308-1 (2000)	<1	/100 mL	/	0
# E.coli	NF EN ISO 9308-1 (2000)	<1	/100 mL	0	/
# Entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2	<1	/100 mL	0	/

Examen Chimique A (Vesoul)

Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
				Limites	Références
Aspect	Qualitative	normal			
Couleur	Qualitative	aucune			
Odeur	Qualitative	nulle			
# pH	NF EN ISO 10523	7.4	pH		[6.5 ; 9.0]
# T°C prise pH et conductivité	Détermination T°C v4	10.3	°C		
# Conductivité corrigée à 25 °C	NF EN 27888	597	µS/cm		[200 ; 1100]
# Turbidité	NF EN ISO 7027-1	<0.50	NFU		2.0 (±0.5)
# TH	NF T 90-003	34.8	°F		
# TAC	NF EN ISO 9963-1	27.1	°F		
# Ammonium (NH ₄)	NF T 90-015-2	<0.05	mg/L		0.10
# Nitrites(NO ₂)	NF EN 26777	<0.020	mg/L	0.50	
# Chlorures	NF EN ISO 10304-1	10	mg/L		250
# Nitrates (NO ₃)	NF EN ISO 10304-1	15	mg/L	50	
NO ₃ /50 + NO ₂ /3	calcul	0.3	mg/L		1
# Sulfates	NF EN ISO 10304-1	16	mg/L		250
# COT	NF EN 1484	1.1	mg/L		2.0

CONCLUSION GENERALE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

Dossier validé le : 23/01/2026

Imprimé le : 23/01/2026

La Responsable Qualité

Bérengère BOUTARD

L'utilisation de notre marque d'accréditation est interdite, en-dehors de la reproduction intégrale des rapports d'essai. Ce rapport ne concerne que le(s) échantillon(s) référencé(s) ci-dessus. L'accréditation COFRAC atteste uniquement la compétence des laboratoires pour les essais ou analyses couvertes par l'accréditation identifiés par le symbole (#). Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Elles sont émises selon les critères définis dans les arrêtés du 11 janvier 2007 modifiés (LQ et RQ des eaux brutes et eaux destinées à la consommation humaine) Annexe I et du 4 août 2017. Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats (données disponibles sur demande). Les commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation COFRAC.* données fournies par le client dont le laboratoire ne peut être tenu responsable. Lorsque le laboratoire n'assure pas le prélèvement, les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus. Dans le cadre d'une amélioration continue, les résultats sont susceptibles d'être consultés par des évaluateurs du COFRAC. Les résultats provenant d'un prestataire externe rendus sous accréditation et inscrits dans le présent rapport sont couverts par l'accréditation de ce dernier.